

Działoszyn, dnia 25 lipca 2017 r.

OSP.01.07.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszyne.

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 25.07.2017 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie :

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis punktu 3.17. jeśli dozownik będzie automatycznie dozował ilość środka pianotwórczego, a nastawa będzie ograniczać się do wyboru stężenia i ilości przepływającej wody?"

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony zapis punktu 3.17. KARTY OFEROWANEGO POJAZDU stanowiącego załącznik 1A do SIWZo treści:

„Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężenia 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie pracy”,

jeżeli dozownik będzie automatycznie dozował ilość środka pianotwórczego, a nastawa będzie ograniczona tylko do wyboru stężenia i ilości przepływającej wody.

PREZES
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Działoszyne

Krzysztof Piakarski